

## Verlängerung für Messleitungen

111.7025

- ▶ Zur Verlängerung der Messleitung von Ministromzangensets oder Rogowskispulensets



### 1. Verwendung

Zur Verlängerung der Messleitungen von Ministromzangensets und Rogowskispulensets für den Anschluss an die PQ-Box.

### 2. Technische Daten

Die Verbindung zwischen Buchse und Stecker ist 1 zu 1.

### 3. Aufbau

Flexible und geschirmte Messleitung.  
Eine Seite mit 7-poligen Amphenol – Stecker.  
Die andere Seite mit 7-poliger Amphenol – Kuppelung.

### 4. Abmessungen und Gewicht

|              |      |  |  |
|--------------|------|--|--|
| L in mm      | 5000 |  |  |
| Gewicht in g | 800  |  |  |

### 5. Technische Daten

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Spannung:    | Max. 30V             |
| Querschnitt: | 7x0,5mm <sup>2</sup> |
| Stecker:     | Amphenol             |
| Kategorie:   | Kleinspannung        |

Wir regeln das.

---

## 6. Bestellangaben

| MERKMAL   | IDENT-Nr.       |
|---|-----------------|
| <b>Verlängerung für Messleitungen</b><br>● Verlängerung, 5m | <b>111.7025</b> |

### **A. Eberle GmbH & Co. KG**

Frankenstraße 160  
D-90461 Nürnberg

Tel.: +49 (0) 911 / 62 81 08-0  
Fax: +49 (0) 911 / 62 81 08 96  
E-Mail: [info@a-eberle.de](mailto:info@a-eberle.de)

<http://www.a-eberle.de>

Version: 28.09.2018 08:19

**Copyright 2013 by A. Eberle GmbH & Co. KG**  
Änderungen vorbehalten.